










LEGENDA



CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NA PAREDE

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA A 1,10M DO PISO

LUMINÁRIA P/ LÂMP. LED TUBULAR - EMBUTIR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - SOBREPOR A 1,50M DO PISO

TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 10 A A 0,30M DO PISO

TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 10 A A 1,10M DO PISO

TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 20 A A 2,20M DO PISO

TOMADA REDE LÓGICA RJ-45 A 0,30M DO PISO

TOMADA TELEFONE A 1,10M DO PISO

ELETRODUTO DA REDE ELÉTRICA

ELETRODUTO DA REDE LÓGICA (INTERNET E TELEFONE)

# INST. ELÉTRICAS CANTINA

ESCALA 1:50  
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

UENP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PROJETO

INST. ELÉTRICAS CANTINA

OBRA

RECONSTRUÇÃO DO CCS

PROPRIETÁRIO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP  
CNPJ: 08.885.100/0001-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELIPE SCALA FRANCA  
CREA-SP: 50669/00657

DESENHO

LETICIA SAMPAIO  
FELIPE FRANCA

DATA

SETEMBRO/2020

ESCALA

INDICADA

PRANCHA

8/11

PROPAV

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
SECRETARIA DE OBRAS

Documento: **CJ\_CCSARQ\_08.pdf**.

Assinado por: **Felipe Scala Francica** em 20/11/2020 20:48.

Inserido ao protocolo **17.108.211-0** por: **Felipe Scala Francica** em: 20/11/2020 20:42.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**a07733ce755a34c6af661871427410ad**.