

ROTA DE FUGA  
Escala 1/50

ESTE PROJETO CONTEMPLA SOMENTE O PSCIP DA SALA MULTIDISCIPLINAR QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO CCS

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NPT 010

PIOSOS:	
– Sala multidisciplinar.....	CLASSE I
PAREDES:	
– Sala multidisciplinar.....	CLASSE I
TETO E FORRO	
– Sala multidisciplinar.....	CLASSE IIA

NOTAS

- A EDIFICAÇÃO ATENDE AOS TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTÊNCIA AO FOCO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DA NPT 08-11;
- O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NPT 010-11;
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NPT 011-11;
- A CARGA DE INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO ESTÁ DE ACORDO COM A NPT 014-11;
- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NPT 018-11;
- A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM NPT 020-11;
- O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NPT 021-11;
- ESTE PROJETO NÃO CONTEMPLA O DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;

[illegible]